

г. Пермь

"29" февраля 2016 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 мин  
(время составления акта)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Пермскому краю  
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми  
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 55

По адресу/адресам: г. Пермь, ул. Постановова, 1а, ул. Гашкова, 11,  
ул. Красноуральская, 37, ул. Целинная, 29б, ул. Колыбалова, 44, ул. Инженерная, 15,  
ул. Аркадия Гайдара, 13, ул. Крупской, 80, Бульвар Гагарина, 75а, ул. Макаренко, 25  
(место проведения проверки)

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора),  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от «22» января 2016 года № 55 главного  
государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору Суханова Евгения  
Константиновича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая документарная/выездная)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми (здания, и территория)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество ИП)

Дата и время проведения проверки:

«08» февраля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.10 мин. Продолжительность 1 час  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

«17» февраля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час

«24» февраля 2016г. с 10 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 5 часов

«29» февраля 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 1 час  
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 8 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОТДЕЛЕНИЕМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. ПЕРМИ ПО МОТОВИЛИХИНСКОМУ РАЙОНУ  
1 ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ ПЕРМИ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
26.01.2016 г. в 10 ч. 00 мин. Зеленина Елена Валерьевна директор Муниципального  
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская  
школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Хайруллин Роман Радисович старивший инспектор ОНД г. Перми по Мотовилихинскому  
району 1 ОНД по городу Перми капитан внутренней службы;

Обухов Виталий Александрович инспектор ОНД г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНД по городу Перми старший лейтенант внутренней службы.

(ФИО (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указываются ФИО (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зеленина Елена Валерьевна директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
г. Пермь, ул. Постановова, 1а			
1.	Несущие металлические конструкции лестничной клетки не приведены к требуемому пределу огнестойкости (в холле)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 21-01-97 таблица № 4	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
2.	Двери, ведущие на кровлю, не приведены к требуемому пределу огнестойкости	ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14 табл. 2, п. 7.2, 8.4	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
3.	Дверь, ведущая из музыкального зала в объем лестничной клетки не имеет устройства для самозакрывания	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4 ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97* п. 6.18	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
4.	Дверь помещения костюмерной, не приведена к требуемому пределу огнестойкости	ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14 табл. 2, п. 7.2, 8.4	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств»


			Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
5.	Открывание двери из кабинета № 10а предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
6.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационных выходов из кабинета № 10а, из складского помещения на 2-м этаже, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 23.д	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
7.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения табличек с обозначениями категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (склад, склад инструментов каб. № 4)	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. п. 20	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
8.	Не определены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (склад, склад инструментов каб. № 4)	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. п. 20	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
9.	Открывание двери из кабинета № 4 предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.

10.	При устройстве лестницы 2-го типа, ведущей из вестибюля с первого до третьего этажа, вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Помещения, в которых расположена лестница 2-го типа, не отделены от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 34, ст. 37; СНиП 21-01-97* п.6.44, п. 7.24, п. 7.25	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
г. Пермь, ул. Макаренко, 25			
11.	В коридоре, на путях эвакуации размещен пост охраны (что препятствует эвакуации людей)	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.26	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
12.	Открывание дверей из кабинетов предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зеленина Е.В.
13.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации под транзитным коробом в свету составляет менее 2 м, (вдоль коридора проходит транзитный короб системы вентиляции)	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.27	МАОУ «Лицей № 9»
14.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение венткамеры не отделено от общего коридора противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости)	Федеральный закон РФ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл.1, 2*, 7.4	МАОУ «Лицей № 9»
15.	Коридор длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.26	МАОУ «Лицей № 9»

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя лица, ИП, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Р. Р. Хайруллин 

Подписи лиц, проводивших проверку: В. А. Обухов 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Зеленина Елена Валерьевна директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю. л., ИП, его уполномоченного представителя)

"29" февраля 2016 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного д. лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: МЧС России 8(495)449-99-99

ПРЦ МЧС России 8(800)100-11-20

МЧС России Пермского края 8(342)210-45-67