

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 210-44-23, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 55 / 1 / 2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Директору Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми
Зелениной Елене Валерьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору
Суханова Евгения Константиновича

(наименование органа ГПН)

№ 55 от "22" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "08" февраля 2016 г. по
12 ч 00 мин. "08" февраля 2016 г. проведена проверка;
в период с 11 ч 00 мин. "17" февраля 2016 г. по
12 ч 00 мин. "17" февраля 2016 г. проведена проверка;
в период с 10 ч 00 мин. "24" февраля 2016 г. по
15 ч 00 мин. "24" февраля 2016 г. проведена проверка;

Старшим инспектором ОНД г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНД по городу Перми капитаном
внутренней службы Хайруллиным Романом Радисовичем;

инспектором ОНД г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНД по городу Перми старшим лейтенантом
внутренней службы Обуховым Виталием Александровичем;

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по адресам: г. Пермь, ул. Постановова, 1а, ул. Макаренко, 25

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми Зелениной Еленой
Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись; о выполнен (указывает только вып нение)	
1	2	3	4	5	
	г. Пермь, ул. Постановова, 1а				
1.	Несущие металлические конструкции лестничной клетки не приведены к требуемому пределу огнестойкости (в холле)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 21-01-97 таблица № 4	01.07.2017г.		

2.	Двери, ведущие на кровлю, не приведены к требуемому пределу огнестойкости	ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14 табл. 2, п. 7.2, 8.4	01.07.2017г.
3.	Дверь, ведущая из музыкального зала в объем лестничной клетки не имеет устройства для самозакрывания	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.4 п.4 ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97* п. 6.18	01.07.2017г.
4.	Дверь помещения костюмерной, не приведена к требуемому пределу огнестойкости	ФЗ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14 табл. 2, п. 7.2, 8.4	01.07.2017г.
5.	Открывание двери из кабинета № 10а предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	01.07.2017г.
6.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационных выходов из кабинета № 10а, из складского помещения на 2-м этаже, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012г. № 390 п. 23.д	01.07.2017г.
7.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения табличек с обозначениями категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (склад, склад инструментов каб. № 4)	Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. п. 20	01.07.2017г.
8.	Не определены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (склад, склад инструментов каб. № 4)	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. п. 20	01.07.2017г.
9.	Открывание двери из кабинета № 4 предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	01.07.2017г.

10.	При устройстве лестницы 2-го типа, ведущей из вестибюля с первого до третьего этажа, вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Помещения, в которых расположена лестница 2-го типа, не отделены от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 34, ст. 37; СНиП 21-01-97* п.6.44, п. 7.24, п. 7.25	01.07.2017г.
г. Пермь, ул. Макаренко, 25			
11.	В коридоре, на путях эвакуации размещен пост охраны (что препятствует эвакуации людей)	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.26	01.07.2017г.
12.	Открывание дверей из кабинетов предусмотрено в коридор, что перекрывает ширину эвакуационного пути по коридору	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СП 1.13130.2009 п.4.3.3; СНиП 21-01-97* п.5.14	01.07.2017г.
13.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации под транзитным коробом в свету составляет менее 2 м, (вдоль коридора проходит транзитный короб системы вентиляции)	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.27	01.07.2017г.
14.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение венткамеры не отделено от общего коридора противопожарной перегородкой с требуемым пределом огнестойкости)	Федеральный закон РФ 123 от 22.07.2008г. ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 5.14* табл.1, 2*, 7.4	01.07.2017г.
15.	Коридор длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа	ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 46 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53. СНиП 21-01-97* п.6.26	01.07.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.
 иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД г. Перми
 по Мотовилихинскому району
 1 ОНД по г. Перми Хайруллин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

“ 29 ” февраля 20 16 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Инспектор ОНД г. Перми по Мотовилихинскому району
 1 ОНД по г. Перми Обухов В.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)


“ 29 ” февраля 20 16 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)


 (должность, фамилия, инициалы)

“ 29 ” февраля 20 16 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
 * Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.